

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД
Број: 15-22824
19-06-2015

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 и 14/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:

**Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
за јавну набавку мале вредности добара - електрoинсталатерски материјали,
редни број 31-1.1.14**

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 17. јуна 2015. године:

1. Питање: Конкурном документацијом захтевано је да се за специфициране позиције приложе атести према наведеним стандардима као обавезан услов за исправност понуде. На позицији 124- OG razvodna kutija – наведен је стандард IEC 529 а на позицијама 212 и 213 – OG dozna 150x150 и 200x200 (респективно) стандард EN 60670. Скрећемо Вам пажњу да се стандард IEC 529 односи на степен заштите разводних кутија одн. опреме, који нисте дефинисали ни у једној од ове три позиције, да бисмо га морали потврђивати, а не на техничке карактеристике кутија и кућишта, који дефинише стандард EN 60670. Молимо да измените свој захтев тако што ће и за позицију 124. бити бити релевантан атест о усаглашености са стандардом EN 60670 који се односи на ту врсту опреме.

Одговор: За позицију под редним бројем 124. OG razvodna kutija степен заштите разводне кутије - IP износи 54. и за наведену позицију неопходно је приложити атест према стандарду и то IEC 529 како је тражено конкурсном документацијом или атест према стандарду EN 60529 који замењује стандард IEC 529.

Члан Комисије за јавну набавку
Ненад Јуричевић