

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Краљице Ане 66

БЕОГРАД

Број: 15-29237

Дана: 09-10-2017

Београд, Краљице Ане 66

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015, сачињавају се:

**Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
за јавну набавку мале вредности добара - електроинсталатерски материјал
редни број 33--1.1.17**

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 06. октобра 2017. године:

1. Питање: За позиције 22,27,28. и 29. захтевате да се уз понуду достави сертификат према стандарду IEC 529, тај стандард је повучен из употребе?

Одговор: Након извршених консултација са Институтом за стандардизацију Србије можемо Вам одговорити следеће: Без обзира што је наведени стандард повучен, он и даље постоји као такав и односи се на степене заштите електричне опреме остварене помоћу заштитних кућишта (IP код). С обзиром да стандард који га мења (EN 60529) у себи садржи и одредбе траженог стандарда, апсолутно је прихватљиво доставити атест на поменути стандард за тражене производе.

2. Питање: За позицију 47. захтева се да је усклађена са стандардом SRPS IEC 60884-1 i SRPS IEC 60884-2-7, овај тип продуженог кабла не може да има овај стандард јер није усклађен са њим због пресека проводника (3x2,5mm²)?

Одговор: Наведени стандарди се односе на продужне каблове са пресеком проводника 3x1.5mm² те, сходно прибављеним информацијама, није потребно достављати атесте на стандарде за позицију 47.

3. Питање: За позицију 64. захтева се да је усклађена са стандардом SRPS IEC 60884-1 i SRPS IEC 60884-2-7, што се не односи на овај производ, до грешке је дошло вероватно брисањем ставки првом изменом конкурсне документације?

Одговор: Приликом измене конкурсне документације изостављено је брисање позиције 64. за поменуте атесте на стандарде, тако да наведене атесте на стандарде SRPS IEC 60884-1 i SRPS IEC 60884-2-7 није потребно доставити за позицију 64.

4. Питање: За позицију 77. захтева се да је усклађена са стандардом SRPS IEC 60884-1, што се не односи на овај производ, до грешке је дошло вероватно брисањем ставки првом изменом конкурсне документације?

Одговор: Приликом измене конкурсне документације изостављено је брисање позиције 77. за поменути атест на стандард, тако да наведени атест на стандард SRPS IEC 60884-1 није потребно доставити за позицију 77.

члан Комисије

Ненад Јуричевић