

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД

Број:

Дана:

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12), Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набавке:

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности добара – водоинсталатерски материјал,
редни број 84-14/1

Измене конкурсне документације су у делу 4 техничка документација и 7 образаца понуде:

- у образцу техничке документације (поглавље 4) из конкурсне документације и у делу понуде (поглавље 7) :

За позције 1. - 8.:

Мaksimalни притисак воде 10bar, maksimalна температура воде 90°; Прикључне мере као и битне димензије сагласне са одредбама стандарда SRPS EN 817:2010; Основни материјал производа сагласан са стандардима SRPS EN 1982:2011 и EN 12165:2011; Карактеристике и испитивања никл-хром превлака на функционалним површинама одговарају стандарду SRPS EN 248:2010; Затварајући елемент сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817:2010; Заптивни материјал на бази гуме сагласан са стандардом SRPS EN 681-1:2007; А класа протока одређена на основу стандарда SRPS EN 817:2010; Испитивања производа сагласна су са стандардима SRPS EN 200:2010 и 817:2010.

За позције 9. - 12.:

Потврда о саглашености са захтевима "правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона" и "правилника о електромагнетној компатбилности" (Sl. гласник RS 13/2010).

За позције 13. - 21.:

Мaksimalни притисак воде 10bar, maksimalна температура воде 90°; Прикључне мере као и битне димензије сагласне са одредбама стандарда SRPS EN 817:2010; Основни материјал производа сагласан са стандардом SRPS EN 12165:2011, Материјал крева је гума и сагласан са стандардом SRPS EN 681-1:2007; материјал плевта је жица (нерђајући челик - INOX) и сагласан је са стандардом AISI302 и DIN 17115:2010; испитивања производа сагласна су са стандардима SRPS EN 200:2010 и 817:2010.

За позције 159. - 164.:

Испитивања производа сагласна су са стандардима SRPS EN 1074-1.

За позције 176. - 177.:

Испитивања производа сагласна су са стандардима SRPS EN 15874.

председник Комисије за јавну набавку
Владимир Бојић